



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
Ставропольского края

ПРОКУРАТУРА
г. Лермонтова

ул. Ленина, 13
г. Лермонтов, 357340

27. 06.2016 № 07-84-2016

Заведующей МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 15
«Сказка» г. Лермонтова

Панасюк И.К.

пр. Солнечный, д. 10/2,
г. Лермонтов, Ставропольский край

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований противопожарного
законодательства

Прокуратурой города выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», что выражается в нарушении правил пожарной безопасности в деятельности образовательного учреждения.

Согласно п. 2 ч. 6 ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Проверкой здания установлено следующее:

- в нарушение требований ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97 двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания.

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку нарушают права обучающихся на условия обучения, гарантирующие охрану здоровья.

Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям является игнорирование соблюдения требований Федерального закона «О пожарной безопасности», а также отсутствие должного контроля с Вашей стороны за деятельностью подчиненных Вам работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Лермонтова, заблаговременно уведомив прокурора о дате и времени рассмотрения представления.

2. Незамедлительно принять меры по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих, а именно: устранить выявленные нарушения; усилить контроль за деятельностью подчиненных Вам сотрудников.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности, лиц ответственных за соблюдение противопожарного законодательства в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Сказка» г. Лермонтова.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города письменно в установленный законом месячный срок.

Прокурор города
советник юстиции


В.В. Владимиров