



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Пятигорск пр. Капитана, 83, (357500) тел. 8 (8793) 97-41-63 е-mail: pyatigorsk77@bk.ru

г. Лермонтов пер. Заводской 11, (357340) тел. (8-87935) 3-42-87, факс. 3-76-48, е-mail: lermonov77@bk.ru

е-mail: lermonov77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 336/1/135  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заместителю заведующего по АХЧ (ответственный за ПБ)

МБЛЮУ Л/С №15 «Сказка» Сердюковой Е.И.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

«21» декабря 2020 года проведено мероприятие по надзору государственными инспекторами ОНД и ПП

(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) УНД и ПР ПУ МЧС России по СК капитаном

внутренней службы Кахрамановым Муромом Эминовичем

(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, в отношении: МБЛЮУ Л/С №15 «Сказка», расположенного по адресу: Ставропольский край.

г. Лермонтов, пр. Солнечный 8/2.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБЛЮУ Л/С №15 «Сказка» Панасюк И.К., заместителю заведующего по АХЧ

(ответственный за ПБ) МБЛЮУ Л/С №15 «Сказка» Сердюкова Е.И.

(указываются должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо

устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)	
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Все отفتушители, установленные на объекте прокумероваться.	п. 475 правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года №390;	22.02.2021 г.		
2.	Все отفتушители на объекте, установленные с обязательной фиксацией.	СП 9.13130.2009 п.4.2.7.	22.02.2021 г.		
3.	На I этаже здания, установить приспособления для самозакрывания и уплотнения дверей.	(п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы)	22.02.2021 г.		

Мероприятия предлагаемые к исполнению

4	<p>Работать журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.</p>	<p>(п. 478, правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года №390).</p>	<p>22.02.2021 г.</p>
---	---	---	----------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения, физические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в I квартале 2021 года, конечный срок выполнения мероприятий 22.02.2021 года**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители органов исполнительной власти;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД и ПР  
по городам Латгorsk, Железноводск, Лермонтов)  
должность, инициалы государственного  
ОНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
Кахриманов Мурад Эминович  
инспектора по пожарному надзору)  
«21» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получило(а):  
Заведующий МБДОУ Д/С №15 «Сказка»  
Ланасюк Ирина Константиновна  
(должность, фамилия, инициалы)  
«21» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получило(а):  
Заместитель заведующего по АХЧ  
(ответственный за ПБ)  
МБДОУ Д/С №15 «Сказка»  
Сердюкова Е.И.  
(должность, фамилия, инициалы)  
«21» декабря 2020 г.



М.П. \*

(подпись)  
*[Handwritten signature]*

(подпись)  
*[Handwritten signature]*