



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(КУ РОСТЕХНАДЗОРА)

Карла Маркса просп., д. 4Б, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355000 телефоны: (8652) 26-48-57; факс: (8652)  
26-35-12 E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

г.Лермонтов

(место составления акта)

24.03.2017г.

(дата составления акта)

14 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 720-Р-ПЛ-К12.6

По адресу/адресам: Ставропольский край, г.Лермонтов, пр.Солнечный,д.8/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 720-Р-ПЛ-К12.6 от 14.02.2017 года, утвержденного заместителем  
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Рубан М.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Сказка»  
(МДОУ детский сад №15 «Сказка» ), юридический адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов,  
пр.Солнечный,д.8/2, фактический адрес: тот же, Заведующий Панасюк Ирина Константиновна,  
тел: (887935)34896 ИНН 2629008008 ОГРН 1022603424304.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное-наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «21» марта 2017 г. по «24» марта 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней  
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказское управление Ростехнадзора (КУ Ростехнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий Панасюк И.К.  14.03.2017 г. 11 час.00 мин.

(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела энергетического надзора по  
Ставропольскому краю Кавказского управления Ростехнадзора Чонаева Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующего по АХЧ Сердюкова Е.И.  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.	Не назначены для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ответственный за электрохозяйство организации и его заместитель.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.1.2.3
2.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего.	ПТЭЭП п.1.2.6
3.	Отсутствуют испытанные средства защиты (диэлектрические перчатки).	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее ИПиСЗ) п.1.1.4
4.	Отсутствует кабельный журнал	ПТЭЭП п.1.8.9
5.	Не переутвержден перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.4.4
6.	Отсутствует распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электротехнических средств.	ИПиСЗ приложение №1 п.1.4.3
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПиСЗ приложение №1 п.1.4.2
8.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования	ПТЭЭП п.1.5.18;
9.	Отсутствует инструкция по оперативному ведению оперативных переговоров и записей.	ПТЭЭП п.1.5.20
10.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров.	ПТЭЭП п.1.5.27
11.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ.	ПТЭЭП п.2.2.20
12.	Отсутствует в ВРУ-0,4 кВ запас калиброванных плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.16
13.	В ВРУ-0,4 кВ установлены некалиброванные плавкие вставки (жучки).	ПТЭЭП, п.2.2.16
14.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	ПТЭЭП п.2.7.7;
15.	С внутренней стороны дверей РЩ отсутствуют однолинейные схемы, с указанием назначения присоединений.	ПТЭЭП п. 2.12.5; 2.2.20;
16.	Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты не снабжены бирками ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.4.5;
17.	Не указаны на рукоятках управления надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать") в РЩ; ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.14

Лица допустившие нарушения правил: должностное лицо- Заместитель заведующего по АХЧ Сердюкова Е.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Чонаева  
(подпись проверяющего)

Чонаева  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки № 720-Р-ПЛ-К12.6 от 14.02.2017г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю  
Кавказского управления Ростехнадзора

Кавказское Управление  
Ростехнадзора  
Чонаева  
(подпись)

**Е.В.Чонаева**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ детский сад №15 «Сказка» Панасюк И.К.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

24.03.2017г.

Чонаева  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_